



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

Е-Mail: oren-rpn@esoo.ru; 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 160 МДОАУ «Детский сад № 20» « 27 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Юго-Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Поповой Людмилой Васильевной
(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 20 «Незабудка» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»; 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 23 А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В группе № 5 (закрыта на момент проведения профвизита) отмечается протекание кровли с признаком поражения грибком, отслоением штукатурки, трещинами на стенах и потолке и обширными потеками от верха до пола коричневого цвета; следы потеков от протекания кровли наблюдаются и в группах №№ 10,11 (шероховатые желтоватые пятна на потолке и стенах) – нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее-СП 2.4.3648-2020).
2. В старшей и подготовительной группах шкафчики для верхней одежды с дефектами и механическими повреждениями как покрытий, так и креплений – трещины и сколы, повреждения отделочного материала, покошенные двери – нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
3. В детском учреждении постельное белье и полотенца для лица и ног изношенные: с дырами и потертостями на ткани, изменением цвета ткани, подлежат замене на новые комплекты – нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. Во всех группах недостаточное количество столовой посуды (бокалов, глубоких и мелких тарелок), в группах используется посуда со сколами и трещинами, которую нечем заменить – нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
5. Во всех группах мойки для мытья столовой посуды с дефектами – отслоением эмали, сколами, трещинами, что влияет на процесс мытья столовой посуды – нарушение требований п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. В группе для детей раннего возраста душевой поддон для подмывания детей и мытья ног с дефектами – отслоением эмали, трещинами, сколами – нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. На пищеблоке и в группах посуда для приготовленных блюд не из нержавеющей стали и с дефектами (отслоением эмали) – нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
8. На пищеблоке одна 4-х конфорочная плита из трех имеющихся в неисправном состоянии, что влияет на своевременность приготовления объема единовременно приготавливаемых блюд и в целом

на технологический процесс – нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

9. На пищеблоке отсутствует овощерезка, измельчение овощей проводится вручную через терки, что влияет на своевременность приготовления объема единовременно приготавливаемых блюд и в целом на технологический процесс – нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таблица 6.18.

10. В прачечной шкафы и ящики для хранения чистого белья с поврежденной отделкой – отслоением отделочного материала, сколами – нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

11. В группе для детей раннего возраста № 1, в младшей группе № 8, в старшей группе № 10 уровень искусственной освещенности находится ниже нормируемых показателей (менее 400лк) – экспертное заключение № 56.ФБУЗ.06.01-10.2023-1976-4922 от 27.10.2023 – нарушение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 раздел V таблица 5.54.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В группе № 5, закрытой на момент проведения профвизита, провести ремонтные работы с устранением дефектов покрытия стен и потолка с одновременным решением вопроса по ремонту кровли.

Срок исполнения – 01.11.2024

2. В группах №№ 10 (старшей) и № 11 (подготовительной) провести ремонтные работы по устранению потеков на потолках и стенах с одновременным решением вопроса ремонта кровли

Срок исполнения – 01.11.2024

3. В старшей и подготовительной группах заменить шкафчики для верхней одежды с дефектами и механическими повреждениями.

Срок исполнения – 01.11.2024

4. Во все группы приобрести достаточное количество столовой посуды (бокалов, глубоких и мелких тарелок).

Срок исполнения – 01.11.2024

5. В детском учреждении заменить изношенное постельное белье и полотенца для лица и ног. Иметь в наличии не менее 2-х комплектов постельного белья и полотенца для лица и ног на одного человека

Срок исполнения – 01.11.2024

6. Во всех группах заменить мойки для мытья столовой посуды с дефектами.

Срок исполнения – 01.11.2024

7. В группе для детей раннего возраста заменить душевой поддон для подмывания детей и мытья ног с дефектами.

Срок исполнения – 01.11.2024

8. На пищеблоке и в группах посуду для приготовленных блюд заменить на посуду из нержавеющей стали, не допускать для использования эмалированной посуды с отбитой эмалью.

Срок исполнения – 01.11.2024.

9. На пищеблок приобрести 4-х конфорочную плиту вместо неисправной.

Срок исполнения – 01.11.2024

10. На пищеблок приобрести овощерезку.

Срок исполнения – 01.11.2024

11. В прачечной заменить шкафы и ящики для хранения чистого белья с поврежденной отделкой.

Срок исполнения – 01.11.2024.

12. В группе для детей раннего возраста № 1, в младшей группе № 8, в старшей группе № 10 уровень искусственной освещенности довести до нормируемых показателей путем замены светильников на тип с иной световой мощностью. Через любую аккредитованную лабораторию в рамках производственного контроля в группах провести повторные замеры искусственной освещенности.

Срок исполнения – 01.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 20 «Незабудка» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»; 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 23 А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Юго-Восточный территориальный отдел по адресу: г. Орск, пер. Нежинский, д. 3а, тел. 8 (3537) 269077, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_____» _____ 20__ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
