



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 19 МДОАУ «Детский сад № 20» « 28 » Февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Поповой Людмилой Васильевной  
(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 20 «Незабудка» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»; 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 23 А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке в варочном цехе и цехе для обработки сырой продукции основная часть осветительных приборов неисправна, так как тип светильников устаревший, отсутствующий в использовании, в связи с чем, заменить неисправные светильники нечем. В варочном цехе один из светильников используется без защитной конструкции – нарушение требований п. 2.8.9. п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее-СП 2.4.3648-2020).
2. На пищеблоке у 2-х секционной ванны для мытья кухонной посуды одна секция проржавела, вода подтекает на пол, что делает невозможным применение ванны и влияет на поточность технологического процесса – нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. В группе № 10 (подготовительной) уровень искусственной освещенности находится ниже нормируемых показателей – экспертное заключение № 56.ФБУЗ.06.01-02.2024-1159-0345 от 27.02.2024. В группе имеются неисправные осветительные приборы, так как тип светильников устаревший, отсутствующий в использовании, в связи с чем, заменить неисправные светильники нечем – нарушение требований п. 2.8.9. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.  
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. На пищеблоке в варочном цехе и цехе для обработки сырой продукции заменить устаревший тип светильников. Светильники на пищеблоке применять с использованием пылевлагодонепроницаемой конструкции.  
Срок исполнения – 01.03.2025
2. На пищеблоке заменить неисправную 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды.  
Срок исполнения – 01.03.2025
3. В подготовительной группе № 10 заменить устаревший тип светильников. Уровень искусственной освещенности в группе довести до нормируемого. Через любую аккредитованную лабораторию в группе в рамках производственного контроля провести повторные замеры искусственной освещенности.  
Срок исполнения – 01.03.2025  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

## Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 20 «Незабудка» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»; 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 23 А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Юго-Восточный территориальный отдел по адресу: г. Орск, пер. Нежинский, д. 3а, тел. 8 (3537) 269077, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---